

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,
тел./факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocgseotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном»

И. Г. Никонов

«16» сентября 2022 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 16.09.2022 г. № 1035

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний пробы: вода питьевая

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Кротовка" м.р. Кинель-Черкасский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446320, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Ульяновская, 9

2.2 Фактический адрес: 446320, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Ульяновская, 9

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №307 от 05.09.2022.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 1598 от 12.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).
- 3) Протокол лабораторных испытаний № 1599 от 12.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).
- 4) Протокол лабораторных испытаний № 1600 от 12.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» по испытанию проб(образцов) воды питьевой, отобранной на объекте Муниципальное унитарное предприятие "Кротовка" м.р. Кинель-Черкасский Самарской области по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кротовка, ул.Рабочая, 14, ул.Ленинградская, 10А и ул.Мичуринская, 2.

Экспертиза проведена на основании заявления Заказчика №307 от 05.09.2022 г.

Оценка протокола лабораторных испытаний проводилась по микробиологическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями таблицы 3.5 (по показателям: ОМЧ, ОКБ, Колифаги) Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол 1598 от 12.09.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 581			
ОМЧ	0	Не более 50 КОЕ/см	КОЕ/см ³
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см ³	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	БОЕ в 100 мл

Протокол 1599 от 12.09.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 583			
ОМЧ	0	Не более 50 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см ³	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	БОЕ в 100 мл

Протокол 1600 от 12.09.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 582			
ОМЧ	0	Не более 50 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см ³	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	БОЕ в 100 мл

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний установлено, что значения исследованных показателей в пробе находятся в пределах величин допустимых уровней установленных требованиями таблицы 3.5 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21.

Заключение


по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы: вода питьевая: Проба №1 - вода питьевая (с. Кротовка, ул. Рабочая, 14), Проба №3 - вода питьевая (ул. Ленинградская, 10А), Проба №2 - вода питьевая (ул. Мичуринская, 2)

Соответствует

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Балакина О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П. _____ И.Г.Никонов
12.09.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1598 от 12.09.2022

Код образца (пробы): 68704.02.06.09.22.В

1. Наименование образца (пробы):

Проба №1 - вода питьевая (с.Кротовка, ул.Рабочая, 14)

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Кротовка" м.р. Кинель-Черкасский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446320, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Ульяновская, 9

2.2 Фактический адрес:

446320, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Ульяновская, 9

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

06.09.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

06.09.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1598 от 12.09.2022

Заявление №307 от 05.09.2022. Проба отобрана на объекте Муниципальное унитарное предприятие "Кротовка" м.р. Кинель-Черкасский Самарской области по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кротовка, ул. Рабочая, 14. Акт отбора образцов (проб) от 06.09.22

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор - Уметская Н.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 581 от 12.09.2022			
Даты проведения: 06.09.2022 - 08.09.2022			
ОМЧ	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см ³		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

И.Г.Никонов

12.09.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1599 от 12.09.2022

Код образца (пробы): 68706.02.06.09.22.В

1. Наименование образца (пробы):

Проба №3 - вода питьевая (ул.Ленинградская, 10А)

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Кротовка" м.р. Кинель-Черкасский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446320, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Ульяновская, 9

2.2 Фактический адрес:

446320, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Ульяновская, 9

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:* -

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

06.09.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

06.09.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1599 от 12.09.2022

Заявление №307 от 05.09.2022. Проба отобрана на объекте Муниципальное унитарное предприятие "Кротовка" м.р. Кинель-Черкасский Самарской области по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кротовка, ул.Ленинградская, 10А. Акт отбора образцов (проб) от 06.09.22

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор - Уметская Н.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 583 от 12.09.2022			
Даты проведения: 06.09.2022 - 08.09.2022			
ОМЧ	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см ³		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

И.Г.Никонов

12.09.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1600 от 12.09.2022

Код образца (пробы): 68705.02.06.09.22.B

1. Наименование образца (пробы):

Проба №2 - вода питьевая (ул.Мичуринская,2)

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Кротовка" м.р. Кинель-Черкасский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446320, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Ульяновская, 9

2.2 Фактический адрес:

446320, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Ульяновская, 9

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

06.09.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

06.09.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1600 от 12.09.2022

Заявление №307 от 05.09.2022. Проба отобрана на объекте Муниципальное унитарное предприятие "Кротовка" м.р. Кинель-Черкасский Самарской области по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кротовка, ул. Мичуринская, 2. Акт отбора образцов (проб) от 06.09.22

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор - Уметская Н.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 582 от 12.09.2022			
Даты проведения: 06.09.2022 - 08.09.2022			
ОМЧ	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см ³		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА